

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

Autorizovaná osoba 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2022/055

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr:

Hliníkové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, otočné, plné, zasklené, s pevně zasklenými bočními díly a nadsvětlíkem, systém ALUPROF® MB-60E EI

Výrobce a místo výroby:

BOHEMIA OKNO a.s.

Smetanova 841, 755 01 Vsetín

Místo výroby: Jasenická 1254, 755 01 Vsetín

Česká republika

IČO: 28586921

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

STO č. 209-055-22 ze dne 27.03.2022 vydané Autorizovanou osobou 209 s platností do 27.03.2027

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Součinitel prostupu tepla Průvzdušnost	ČSN 73 0540-2 ČSN EN 12207	2,0 W/(m².K) (pro sklo s $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$) Třída 2
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 STO 209-055-22	E 30 / EI ₁ 15 / EI ₂ 30 / EW 30 – požární dveře dovnitř a ven otevíravé E 30 S _a / EI ₁ 15 S _a / EI ₂ 30 S _a / EW 30 S _a ; E 30 S ₂₀₀ / EI ₁ 15 S ₂₀₀ / EI ₂ 30 S ₂₀₀ / EW i30 S ₂₀₀ – požárně kouřotěsné dveře ven otevíravé
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2 STO 209-055-22	S _a , S ₂₀₀ – kouřotěsné dveře ven otevíravé

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC-055-22 ze dne 27.03.2022**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 27.03.2022 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebrá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Datum vydání: 27. března 2022



Ing. Petr Sláčík
zástupce ředitele AO 209