

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE
část 1 – mechanické a fyzikální vlastnosti

č. CE-ZSTV-100-24

na výrobek:

Hliníková okna a balkónové dveře, systém ALUPROF® MB-79N E, ST, SI

výrobce:

BOHEMIA OKNO a.s.

Smetanova 841, 755 01 Vsetín

místo výroby: Jasenická 1254, 755 01 Vsetín

Česká republika

IČO: 28586921

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C5/B5 – jednokřídlové okno třída C5/B5 – jednokřídlové okno s pevně zaskleným podsvětlikem třída C5/B5 – jednokřídlové balkónové dveře (1427 mm x 2777 mm) třída C5/B5 – jednokřídlové balkónové dveře (1777 mm x 2227 mm) třída C5/B5 – jednokřídlové balkónové dveře s prahem třída C3/B3 – dvoukřídlové balkónové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída E2850 – jednokřídlové okno třída E1950 – jednokřídlové okno s pevně zaskleným podsvětlikem třída E2250 – jednokřídlové balkónové dveře (1427 mm x 2777 mm) třída E1950 – jednokřídlové balkónové dveře (1777 mm x 2227 mm) třída E1200 – jednokřídlové balkónové dveře s prahem třída E1350 – dvoukřídlové balkónové dveře
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 – jednokřídlové okno s pevně zaskleným podsvětlikem, jednokřídlové okno a balkónové dveře, jednokřídlové balkónové dveře s prahem, dvoukřídlové balkónové dveře

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-060-21 vydaného dne 30.06.2021 Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: 15. července 2024

Platnost do: 15. července 2027



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV