

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-015-25/1

na výrobek:

Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém ALUPROF® MB-79N E, SI a SI+

výrobce:

BOHEMIA OKNO a.s.

Smetanova 841, 755 01 Vsetín

místo výroby – Jasenická 1254, 755 01 Vsetín

Česká republika

IČO: 28586921

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C5/B5 – jednokřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé, dvoukřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída E900 – jednokřídlové dveře ven otevíravé o rozměru 1,230 m x 2,1795 m třída 6A – jednokřídlové dveře ven otevíravé o rozměru 1,499 m x 2,8595 m třída 6A – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé třída 6A – dvoukřídlové dveře ven otevíravé třída 6A – dvoukřídlové dveře dovnitř otevíravé
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Odolnost proti nárazu*	ČSN EN 13049	třída 5 (950 mm) – jednokřídlové a dvoukřídlové dveře, dovnitř a ven otevíravé
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 – jednokřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé, dvoukřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé

* Platí při použití skla složení ESG 6/16/ESG 5/16/ESG.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-003-22 vydaného dne 31.01.2022 Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: 31. ledna 2025

Platnost do: 31. ledna 2028



Ing. Petr Sláčik
vedoucí Zkušebny STV